




南宁泰格金属制品有限公司

NANNING TIGER METAL PRODUCTS CO., LTD.

试验报告书

TEST REPORT



试验名称: 抗压强度试验
 TYPE OF TEST DONE: TENSILE STRENGTH
 产品名称: 水泥垫块
 NAME OF COMMODITY: CONCRETE SPACER
 产品产地: 中国广西南宁
 ORIGINAL: NANNING GUANGXI OF CHINA
 试验条件: 试验机转速5mm/分
 TEST CONDITIONS: TESTING MACHINE SPEED 5mm/ min
 试验数目: 下表规格各3个
 TEST QTY: 3PCS FOR EACH SIZE
 试验时间: 2010. 10. 07
 DATE: 2010. 10. 07
 试验地点: 南宁泰格质检部试验室
 TEST PLACE: LAB OF NANNING TIGER'S QUALITY INSPECTION DEPARTMENT
 试验员: 韦志长
 TEST LEADER: 韦志长
 试验情况详见图表

审核 AUDIT:	作成 LIST MAKER
	韦志长

MORE DETAILS ABOUT TEST CONDITIONS PLEASE SEE THE ATTACH LIST.

规格 SPECIFICATION	压的方向 PRESS DIRECTION	抗压强度KN TENSILE STRENGTH	平均值 AVERAGE	试验图片情况 TEST CONDITIONS PICTURE	
				试验前 BEFORE TEST	试验后 AFTER TEST
4050	50	9.73	10.86		
		12.01			
		10.84			
5560	60	13.08	12.77		
		11.40			
		13.82			