

CTCSZ/DIR001-1/0



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

No: 2019MA121



检 验 报 告

受检单位 陶氏(张家港)投资有限公司

样品名称 DOWSIL™ 绿色环保多用途硅酮密封胶

检验类别 委托

国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇一九年二月一日



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
3. 未经本中心书面批准，局部复制检验报告无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 报告涂改无效。
6. 对检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本中心提出。
7. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构地址：苏州市广济路 282 号

幕墙四性、抗风揭检测实验基地：常熟辛庄镇长发路 2 号

检验机构监督电话(含区号)：0512-65566587

检验机构业务电话(含区号)：0512-65332019 65332068 65332034

检验机构传真(含区号)：0512-65574008

检验机构邮编：215008

检验机构 E-mail: 65332019@163.com

网址: www.ctcsz.com

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司


检 验 报 告

№: 2019MA121


共2页第1页

样品名称	DOWSIL™ 绿色环保多用途硅酮密封胶	规格类型	300mL 白色
受检单位	陶氏(张家港)投资有限公司	商 标	陶熙™ DOWSIL™
生产单位	陶氏(张家港)投资有限公司	检验类别	委托
委托方	陶氏(张家港)投资有限公司	原编号或 生产日期	/
样品状态	膏状物, 完好	样品数量	1支
到样日期	2019-01-16	检测日期	2019-01-17 ~ 2019-02-01
检验依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目	型式检验项目		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 总挥发性有机物项目符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定的本体型胶粘剂要求。以下空白</p> <div style="text-align: center;">   <p>检验单位章 签发日期: 二〇一九年二月一日 检验检测专用章</p> </div>		
备注	/		
以上测试样品及样品信息由客户提供。			

批准:



审核:



编报:



检验报告附页

样品名称: DOWSIL™ 绿色环保多用途硅酮密封胶(本体型胶粘剂)

检验结果

No: 2019MA121

共2页第2页

序号	项 目	标准规定	检验结果	单项评定
1	总挥发性有机物, g/L	≤100	19	合格
	以下空白			
备注	/			



主 检: 刘昌宇

填写日期: 2019-02-01